

відносять наблизений до оптимального розподіл температури повітря у просторі приміщення; меншу ніж у традиційних системах температуру обігріву, що забезпечує до 20 % економії витрат теплоти і дозволяє комбінувати таку систему опалення з «нетрадиційними» низькотемпературними джерелами, наприклад, з тепло насосними установками. До інших позитивних властивостей «теплих підлог» відносять зменшення кількості пилу завдяки меншій конвекції повітря у приміщенні; відсутність у приміщенні опалювальних приладів, які вимагають, як правило, додаткового устаткування; зменшення швидкості осушення повітря у приміщенні; достатньо великий термін експлуатації (понад 50 років).

У роботі наведено результати розрахунків системи опалення індивідуального житлового будинку, витрати теплоти на опалення якого при розрахунковій температурі зовнішнього повітря (-22°C) дорівнюють 15,3 кВт. Визначено річні витрати газу

опалювальними котлами при улаштуванні у будинку традиційної системи опалення з встановленням у приміщеннях опалювальних приладів KORAD. Температуру теплоносія у розрахунковому режимі прийнято 90°C (подавальний трубопровід системи опалення) та 70°C (зворотний трубопровід). При визначенні конструктивних параметрів системи опалення з використанням «теплої підлоги» температуру циркуляційної води у системі прийнято 55-45°C, максимальну температуру поверхні підлоги 29°C. У схемі теплогенераторної установки передбачене встановлення теплового насоса, для якого обчислено параметри робочого тіла у характерних точках термодинамічного циклу, підібрано основне обладнання теплонасосної установки. Для варіанта з тепловим насосом і «теплою підлогою» обчислено основні економічні показники (капітальні вкладення та експлуатаційні витрати). Термін окупності інвестицій для прийнятих вихідних даних не перевищує двох років.

УДК 621.577

*В.І. Рубльов*

## ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ

*V.I. Rublyov*

### THE EFFECTIVENESS OF USING HEAT PUMPS

На техніко-економічну ефективність теплових насосів істотно впливають різні фактори. Основні з них: дійсний коефіцієнт перетворення енергії теплових насосів, величина тарифів на електричну та теплову енергію, питома вартість теплових насосів, комплексний показник – коефіцієнт використання енергії палива в системі ТЕС-ТН. Більшість теплових насосів працює при такій різниці температур гарячого і

холодного теплоносіїв, при якій дійсний коефіцієнт перетворення енергії економічно неприпустимі величини, тобто менше чотирьох і в багатьох випадках – менше трьох. Однак існує мінімальне значення величини дійсного коефіцієнта перетворення енергії, нижче якого використання теплових насосів не має енергетичного сенсу.